Labomac
análisis de agua y alimentos
CL Arq. Eduardo Esteve, 12, P. 2, Of. 5
Tel/Fax: 952 200 185 | Móvil: 629 378 618
info@labomac.es | www.labomac.es

CERTIFICACIÓN ISO 9001 Nº ES073936-1

Nº de Muestra: **J / 344**
Datos de la muestra: VASO
Identificación: PISCINA
Procedencia: RED GENERAL
Recogida por: Olga Aguilera Cortés
Motivo de control: CONTROL MENSUAL
Fecha Toma Muestra 08/05/2018 *Fecha Inicio Analisis:* 08/05/2018
Fecha Recepción: 08/05/2018 *Fecha del Informe:* 10/05/2018

Cliente: **C.p. Conjunto Inmobiliario Acqua**
Avda del Mediterráneo s/n
San Pedro de Alcántara 29670 MALAGA

ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINA

Determinaciones	Resultados	Unid.	Límite técnica	Niveles guía	Método
ANÁLISIS FÍSICO-QIÍMICO					
Temperatura de recepción:	11,1	°C			Termometría
Color	Ausencia		0-6	Ausencia	Inspección visual
Olor	Característico		1-6	Ausencia	Inspección sensorial
Espumas , grasas y sustancias extrañas	Ausencia			Ausencia	Observación
Transparencia	Total			Visibilidad fondo	Observación In-Situ
Turbidez	0,24	U.N.F.	0,1-800	< 5	Turbidimetría
pH	7,44	udes. pH	0,05-14	7,2-8,0	pHmetría
Conductividad a 20ºC	1.677	µS/cm	0,1-50000	< 800 Agua de Llenado	Conductímetría
Conductividad del agua de llenado	518	µS/cm	0,1-50000		Conductimetría
Cloro libre residual	0.14	mg/l	0,05-6	0,5-2.0	Fotocolorimetría
Cloro combinado	0.04	mg/l		< 0,6	Diferencia Cloro libre y total
Ácido Isocianúrico (expresado en H3 C3 N3 03)	7	mg/l	2-160	< 75	Turbidimetría
Amonio	< 0.06	mg/l	0,06-3,86	< 0.5	Fotocolorimetría
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA					
Escherichia coli	Ausencia	ufc/100ml	1	Ausencia	SCO/778/2009. BOE 78/2009
Pseudomonas aeruginosa	Ausencia	ufc/100ml	1	Ausencia	UNE EN ISO 12780-2003

Calificación Sanitaria

RD 742/2013 , de 27 de septiembre , por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Decreto 23/1999 , de 23 de Febrero (BOJA 36) , por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo
Instrucción 01-2014 sobre los criterios técnico sanitarios para piscinas en Andalucía

AGUA APTA PARA EL BAÑO en el dia de la toma de muestra

Comentarios

Conductividad excesiva respecto al agua de llenado; por lo que, es aconsejable la renovación parcial y frecuente del agua del vaso
Ajustar el nivel de cloro entre 1-2 ppm

Los resultados contenidos en el presente informe se refiere únicamente a la muestra analizada

Dirección Técnica
Olga Aguilera Cortés